

**KARTA KONSERWACJI I PRZEGLĄDÓW UŻYTKOWNIKA**

Oględziny wizualne wykonuje użytkownik urządzenia raz w miesiącu:

I.p	Data	Podpis	Zanieczyszczenie otworów wentylacyjnych	Obecność wilgoci w okolicach jednostki	Obluzowanie się przewodów wejściowych / wyjściowych	Obecność zapylenia w okolicach jednostki	Mocne nagrzewanie się obudowy	Temperatura pomieszczenia
<b>Opcje:</b>			<b>Tak / nie</b>	<b>Tak / nie</b>	<b>Tak / nie</b>	<b>Tak / nie</b>	<b>Tak / nie</b>	<b>°C</b>
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								

Jeśli podczas oględzin wizualnych użytkownik którąś z powyższych kolumn musiał uzupełnić wartością TAK, lub zauważy inną niepokojącą sytuację, powinien jak najszybciej skontaktować się z instalatorem, który dokonał montażu urządzenia.

Konserwacja akumulatora co trzy miesiące:

W tym celu należy UPS z naładowanym akumulatorem celowo odłączyć od zasilania sieciowego wyciągając wtyk zasilający z gniazdka. W ten sposób UPS sztucznie zostaje wprowadzony w tryb pracy bateryjnej. W tym czasie należy obserwować pracę UPS oraz zanotować czas pracy trybu baterijnego. UPS powinien pracować w takim poprzec przez czas 3-5min. W tabeli należy zanotować czy taki czas udało się uzyskać

	1-3 mieś.	4-6 mieś.	7-9 mieś.	10-12 mieś.	13-15 mieś.	16-18 mieś.	19-21 mieś.	22-24 mieś.
<b>Data:</b>								
<b>Opcje:</b>	<b>Tak / nie</b>							
<b>Wynik:</b>								

Jeśli podczas testu akumulatora użytkownik którąś z powyższych kolumn musiał uzupełnić wartością NIE, lub zauważy inną niepokojącą sytuację, powinien jak najszybciej skontaktować się z instalatorem, który dokonał montażu urządzenia.

Kontakt do instalatora: